



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д. 5

«15» ноября 2022г.

На основании: распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга: от 05.04.2013г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «15» ноября 2022 года с «11» час. «21» мин. до «16» час. «54» мин. и «16» ноября 2022 года с «11» час. «53» мин. до «16» час. «43» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: пр. Большевиков, д. 23, Лит Ч

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Короткова Наталья Викторовна

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: преподаватель-организатор ОБЖ Шевченко Н.С.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: нет

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	18.10.2022г.		в наличии
СОУЭ	в наличии	18.10.2022г.		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	-		в наличии
АУПТ	не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: ПК отсутствует, не требуется

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета огнетушителей в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Ответственный по пожарной безопасности не прошёл обучение по программам противопожарного инструктажа или программам профессионального образования

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
-------	--	---	---

1	2	3	4
1.	Ответственный по пожарной безопасности не прошёл обучение по программе пожарно-технического минимума.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п. 3.	91
2.	Демонтирована предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку (по ПИБ плану пом.7Н ч.п.№30), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Основание ППР в РФ п. 16 (д)	
3.	Не проведён противопожарный инструктаж с сотрудниками. Отсутствует журнал учёта противопожарных инструктажей.	Основания: ППР в РФ п. 3; Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	91
4.	При изменении функционального назначения помещений (туалеты в библиотеке), кладовые не оборудованы системой пожарной сигнализации.	Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Свод правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения	

		и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности 486.1311500.2020 табл. 3, п. 48	
5.	На окнах столовой установлены глухие решетки.	Основания: ППР в РФ п. 16 (г).	
6.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130, помещений производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории кладовые различного назначения (более 10 м ²), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ.	п.1 ч. 2ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п. 12 ППР в РФ.	

Проведен противопожарный инструктаж:

Темы инструктажей: «Соблюдение требований ПБ в образовательных учреждениях», «Меры пожарной безопасности в быту».

Присутствовало человек: 5

Вручены памятки: «Памятка населению по действиям при получении сигналов гражданской обороны», «Меры пожарной безопасности в быту», «Пожарная охрана Невского района сообщает», «Планета безопасности», «Правила пожарной безопасности в осенне-зимний период», «Памятка пожарной безопасности для детей», «Безопасное тепло», «Памятка родителям».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД ликвидировано

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования пожарной безопасности к системе пожарной сигнализации

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: ведомость КСОБ, приказ № 100/16-ОД, приказ № 100/26-ОД, акт ТО СКЗ, акт по эвакуации, акт ТО КТС.

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной
службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

Н.В. Короткова

« 15 » ноября 2022г.

Первый экземпляр акта получил:

Мелько Татьяна Ивановна директор
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

(подпись)

« 15 » ноября 2022г.