



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №20

Невского района Санкт-Петербурга
пр. Большевиков д.23, Санкт-Петербурга 193232
телефон/факс: (812)585-42-81
E-mail: sc20@mail.ru

Директору СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Невскому району Санкт-Петербурга»

А.П.Порману
Ул.Чудновского,д.17, Санкт –Петербург, 193231
nevpsso.pchp@mail.ru

ОКПО 53241962 ОКОГУ 2300223

ОГРН 1027806069543

ИНН/КПП 7811022671 / 781101001

№ 15 от « 30 » января 2022 г.

Отдел образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга

**Информация по устранению нарушений требований пожарной безопасности на
30 января 2023
(ГБОУ №20)**

№ п/п	Выявленные нарушения	Планируемый срок выполнения	Примечание (указать какие меры приняты ОУ, для устранения нарушений ПБ, сумма по смете, и т.д.)
1	- ответственный по пожарной безопасности не прошёл обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: ППР в РФ п. 3;	2023год	Запланировано обучение в 1 квартале 2023
2	- демонтирована предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку (по ПИБ плану пом.УН ч.п.№30), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Основание: ППР в РФ п. 16 (д);	Ноябрь 2023	Подана заявка на выделение средств для работ по монтажу дверей
3	- не проведён противопожарный инструктаж с сотрудниками. Отсутствует журнал учёта противопожарных инструктажей. Основание: ППР в РФ п. 3; Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих	Выполнено	06.12.2022 г.

	обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;		
4	- при изменении функционального назначения помещений, кладовые не оборудованы системой пожарной сигнализации. Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6; Свод правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности 486.1311500.2020 табл. 3, п. 48;	Выполнено	Установлено дополнительно 10 ПС на сумму 73 100 р.
5	- на окнах столовой установлены глухие решетки. Основание: ППР в РФ п. 16 (г);	Выполнено	Своими силами
6	- не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130, помещений производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории кладовые различного назначения (более 10 м ²), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ. Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52; п. 5.1.2 Свод правил (СП) 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2; ППР в РФ п. 12.	Выполнено	ВЗ

И.о директора школы №20

Исполнитель
заведующая хозяйством Н.А.Решетникова
585-82-56



Е.М. Мамонтова